

Aspecte legislative privind utilizarea în condiții de siguranță a instalației de alimentare cu gaz GPL pentru încălzire centrală și locală, prepararea apei calde de consum și a hranei

- Conform prevederilor H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l volum de apă aferente instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hranei se supun autorizării privind securitatea la incendiu;
- Autorizația de securitate la incendiu este un act administrativ emis de inspectoratul pentru situații de urgență județean prin care se certifică, în baza Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței fundamentale - securitate la incendiu - la instalația tehnologică de alimentare cu gaz GPL a consumatorilor;
- Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesară o documentație tehnică realizată de către un proiectant, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare, ce va cuprinde măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor instalației tehnologice;
- Nerespectarea obligației de solicitare și obținere a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine sancționarea de către personalul desemnat din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență județean a persoanelor fizice și juridice ce se fac vinovate, cu amendă contravențională cuprinsă între 20.000-50.000 lei, în baza art.45, pct.5, lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- *Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea sistemelor de alimentare cu GPL la consumatori, conform Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), indicativ I 33/99:*
 - a) recipientele de GPL se supun periodic verificărilor și încercărilor de etanșitate, conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
 - b) Echiparea minimă cu stingătoare de incendiu presupune asigurarea unui stingător portabil cu pulbere (P6) și a unui stingător portabil cu CO₂ pentru capacități până la 5.000 l volum de apă inclusiv la recipientul de GPL;
 - c) Este interzisă executarea de lucrări cu foc deschis și păstrarea de materiale inflamabile pe o distanță de 10 m în jurul instalațiilor de depozitare a GPL;
 - d) Se recomandă curățarea de vegetație uscată în jurul instalației de depozitare a GPL;
 - e) Este interzisă sprijinirea de obiecte pe conductele de GPL și depășirea pragului maxim de umplere admis de 80% pentru recipientele de GPL.